



Czech

# INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 11.270.741

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

**METEL s.r.o.**  
Žižkův kopec 617  
552 03 Česká Skalice

Na základě výsledků provedených 2017-08-11, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech evidenční číslo 11.270.739 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	<b>Ocelový rozvaděč</b>
Typ:	<b>OH6425-C4.A12.R.P4.SE</b>
Výrobní číslo:	<b>20160507003</b>
Rok výroby:	<b>2017</b>
Jmenovité napětí:	<b>230V/50Hz</b>
Stupeň krytí:	<b>IP66</b>
Výrobce:	<b>METEL s.r.o., Česká Skalice, Česká republika</b>

s požadavky Postup při inspekci elektrických zařízení č. E 540-038, TÜV SÜD Czech s.r.o., a specifikace inspekce dle zákona č.22/1907 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 118/2016 Sb., (Idt. Directive 2014/35/EU), nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (Idt. Directive 2014/30/EU), ČSN EN 61439-1ed.2:2012, ČSN EN 55032:2012 ed.2:2016, ČSN EN 55024 ed.2:2011+A1:2016

## Podmínky platnosti:

Tento inspekční certifikát se vztahuje výlučně na předmět inspekce, další podmínky jsou uvedeny v Inspekční zprávě ev. č 11.270.739 ze dne 2017-08-11

v Praze, dne 2017-08-11



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Roman Prášek