



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo **12.776.068**

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

METEL s.r.o.
Žižkův kopec 617
552 03 Česká Skalice

Na základě výsledků provedených 2019-11-22, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech evidenční číslo 12.776.062 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	Ocelový rozvaděč s ohřívací a větrací sadou
Typ:	OH6425-C4.A12.R.PB4.SE
Typ větrání / topení	OH-Thermo-Set-HV
Výrobní číslo:	20191011001
Rok výroby:	2019
Napájecí napětí:	230 VAC
Jmenovitý proud:	4 A max
Stupeň krytí:	IP55
Výrobce:	METEL s.r.o., Česká Skalice

s požadavky Postup při inspekci elektrických zařízení č. E 540-038, TÜV SÜD Czech s.r.o. a specifikace inspekce dle zákona č.22/1907 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 118/2016 Sb., (Idt. Directive 2014/35/EU), nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (Idt. Directive 2014/30/EU),
ČSN EN 61439-1 ed.2:2012, ČSN EN 55032 ed.2:2017, ČSN EN 55024 ed.2:2011

Podmínky platnosti:

Tento inspekční certifikát se vztahuje výlučně na předmět inspekce, další podmínky jsou uvedeny v Inspekční zprávě ev. č 12.776.062 ze dne 2019-11-22

v Praze, dne 2019-11-22



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček