



Czech

# INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo **12.773.331**

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

**METEL s.r.o.**  
Žižkův kopec 617  
552 03 Česká Skalice

Na základě výsledků provedených 2019-11-21, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech evidenční číslo 12.773.330 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	<b>Ocelový rozvaděč s ohřívací a větrací sadou</b>
Typ:	<b>OH8625-C10.C4.A12.R.PB4.SE.Hx</b>
Typ větrání / topení	<b>OH-Thermo-Set-HV</b>
Výrobní číslo:	<b>---- (prototyp)</b>
Rok výroby:	<b>2019</b>
Napájecí napětí:	<b>230 VAC</b>
Jmenovitý proud:	<b>10 A max</b>
Stupeň krytí:	<b>IP55</b>
Výrobce:	<b>METEL s.r.o., Česká Skalice, Česká republika</b>

s požadavky Postup při inspekci elektrických zařízení č. E 540-038, TÜV SÜD Czech s.r.o. a specifikace inspekce dle zákona č.22/1907 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 118/2016 Sb., (Idt. Directive 2014/35/EU), nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (Idt. Directive 2014/30/EU),  
ČSN EN 61439-1 ed.2:2012, ČSN EN 55032 ed.2:2017, ČSN EN 55024 ed.2:2011

## Podmínky platnosti:

Tento inspekční certifikát se vztahuje výlučně na předmět inspekce, další podmínky jsou uvedeny v Inspekční zprávě ev. č 12.773.330 ze dne 2019-11-21

v Praze, dne 2019-11-21



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček