



Czech

# INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 11.354.010

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

**METEL s.r.o.**  
Žižkův kopec 617  
552 03 Česká Skalice

Na základě výsledků provedených 2017-10-09, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech evidenční číslo 11.354.005 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	<b>Ocelový rozvaděč</b>
Typ:	<b>OH4320-C4.A12.R.P481.SE</b>
Výrobní číslo:	<b>20160507005</b>
Rok výroby:	<b>230V/50Hz</b>
Jmenovité napětí:	<b>2017</b>
Stupeň krytí:	<b>IP66</b>
Výrobce:	<b>METEL s.r.o., Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice</b>

s požadavky Postup při inspekci elektrických zařízení č. E 540-038, TÜV SÜD Czech s.r.o., a specifikace inspekce dle zákona č.22/1907 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 118/2016 Sb., (Idt. Directive 2014/35/EU), nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (Idt. Directive 2014/30/EU), ČSN EN 61439-1ed.2:2012, ČSN EN 55032:2012 ed.2:2016, ČSN EN 55024 ed.2:2011+A1:2016

## Podmínky platnosti:

Tento inspekční certifikát se vztahuje výlučně na předmět inspekce, další podmínky jsou uvedeny v Inspekční zprávě ev. č 11.354.005 ze dne 2017-10-09

v Praze, dne 2017-10-09



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček